

Ermittlung des Überwachungsturnus aufgrund einer Risikobewertung

Betreiber:	BMW AG	
Anlage:	Heizwerk	
Ziffer IE/4. BImSchV	1.1/ 1.1	

Hauptgrp.	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertefeld			
A	Anlagenkriterien					Wert A		
	Anlagenbezug (max. 10)	Größenklassifizierung	11. BImSchV (im Anwendungsbereich gemäß §1)	ja	1	1		
			Berichtspflichtig gemäß PRTR-VO	ja	1			
		Komplexität	Art der Anlage	Lager	ja	0	0	
				Prozess (ohne Lager)	nein	0		
				Lager+Prozess	ja	1	2	
			Abgas-/Abluftreinigung	vorhanden	ja	1	1	
				nicht vorhanden	nein	0		
				Art der Schadstoffüberwachung (gemäß Bescheid/Antrag)	kontinuierlich	ja	1	1
		Betriebsdauer	> 300 h/a	diskontinuierlich	nein	0		
				Anlage mit genehmigungsbedürftiger Nebeneinrichtung §1 Abs.4 4.BImSchV	ja	2	0	
	Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Genehmigungsbescheid/-antrag zu ...	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 - 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja	2	2	
				TA Luft Nr. 5.2.4 - 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)	ja	2	2	
				TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch, ...)	ja	2		
				TA Luft Nr. 5.2.8 (geruchsintensiv)	ja	2	0	
				TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	ja	2	0	
				TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	nein	0	0	
			TA Lärm	TA Lärm Nr. 3.2.1 Verminderte Zusatzbelastung gegenüber dem Immissionsrichtwert	< 3 dB(A)	ja	2	
					> 3 dB(A) ZB < 6 dB(A)	ja	1	
					> 6 dB(A)	nein	0	0
			Abfall	AVV Zuordnung	gefährliche	ja	2	
					nicht gefährliche	ja	1	
					kein Abfall	nein	0	0
			Boden	Pflicht zum Betriebsbeauftragten Abfall (AbfBeauftrV)	ja	ja	2	
					nein	nein	0	0
					Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV	Maßnahmenwert überschritten	ja	2
			Prüfwert überschritten	ja		1		
			Prüfwert unterschritten	nein		0	0	
			örtliche Umgebung (max. 6)	Raumbedeutsam	UVP (9. BImSchV §1 Abs. 2)	X: pflichtig	ja	6
	A: allgem. VP	ja				4	4	
	S: standortbez. VP	ja				2		
	keine	nein				0		

Zwischensumme: Maximale Punktzahl: 34 Summe der Punkte Block A = 15
 Zwischenergebnis - Bewertung: Punkte größer/gleich 18 = 1 Jahr
 Punkte kleiner/gleich 17 = 3 Jahre

Zwischenergebnis Block A = 3 Jahre

B	Betreiberkriterien				Jahr	Wert B
Art.23 Abs.4 Buchst. a IE-RL	Betreiberbezug	bisherige Ergebnisse	Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben (* oder Zwangsgeld)	gravierend (OWI*)	-2	
				einfach	-1	
				keine	0	0
			anlassbezogene Inspektion mit berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	mehrfach	-2	
				einmalig	-1	
				keine	0	0
freiwillige Maßnahmen	Teilnahme EMAS	ja	+1	1		
		nein	0			

Zwischensumme: Bandbreite: -4a bis +1a

Zwischenergebnis Block B = 1 Jahr

Zwischenergebnis A + B = 4 Jahre

Zwischenergebnis - Bewertung: Bandbreite (-3a bis +1a) = 1 Jahr
 Wert 2a = 2 Jahre
 Bandbreite (3a bis 4a) = 3 Jahre

C Endergebnis: Festgelegter Turnus = 3 Jahre